

Mar del Plata, 7 de junio de 2023

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2/2023 [CU-033/22]

Ampliación Edificio Aulas, Laboratorios y Talleres (Terminación) - Complejo Universitario M. Belgrano (UNMDP), Mar Del Plata, Prov. Buenos Aires

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 4° del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la presente *CIRCULAR* con las siguientes disposiciones:

Consulta N° 1

Una empresa interesada solicita aclaración respecto al tipo de cable con el que se pedirá el tendido de los puestos de TV y la cantidad de bocas por puesto.

Respuesta N° 1

En referencia al inciso 13e Bocas de TV del PET, el mismo será reemplazado por el siguiente texto:

“Se proveerán e instalarán 4 (cuatro) bocas por piso en cada nivel, excepto en subsuelo, provistas de dos módulos HDMI hembra, con su tapa y bastidor correspondientes de primera marca y calidad, color blanco, alojados en cajas exteriores fijadas a una altura de 0.30m del nivel del solado. Estos módulos se conectarán a los equipos de proyección que se ubicarán en cielorraso (no incluidos en esta provisión), mediante cable HDMI con filtro, categoría 2.1, alojados en cañería metálica de 1” de diámetro, provistos de ficha HDMI macho en su otro extremo.”

Consulta N° 2

La misma empresa consulta que, considerando la extensión del tendido de las bandejas de 100mm pareciera que la mayoría de su longitud se encontrará vacía ya que los puestos de RED y TV se encuentran en el sector izquierdo, ¿esto es así?

Respuesta N° 2

Las bandejas a proveer e instalar son las indicadas en el Plano N° 36, IE-03 Planos de planta de Instalación eléctrica

Consulta N° 3

La misma consultante pregunta: ¿El "Punto de acceso wifi" a qué hace referencia?

Respuesta N° 3

El punto indicado en el Plano N° 36 como "Punto de acceso wifi" hace referencia a la provisión e instalación de dos equipos Ubiquiti Unifi U5 Lite en cada nivel, según inciso 13.d "Puestos de computación" del PET.